



COMUNE DI QUARTO	E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0027949/2026 del 29/07/2026	
Firmatario: Vincenzo Trinchillo, ROSARIO MANZI, ANTONIO CAROTENUTO	

Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque

Spett.le

Calvizzano (NA)

comune@calvizzano.telecompost.it

Giugliano (NA)

protocollo@pec.comune.giugliano.na.it

Marano (NA)

protocollo@pec.comunemaranodinapoli.gov.it

Melito (NA)

protocollogenerale@pec.comune.melito.na.it

Mugnano (NA)

protocollomugnano@pec.it

Quarto (NA)

protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it

Villaricca (NA)

protocollo.villaricca@asmepec.it

Qualiano (NA)

protocollo.qualiano@asmepec.it

Pozzuoli (NA)

info@pec2.comune.pozzuoli.na.it

Bacoli (NA)

ufficioprotocollo@pec.comune.bacoli.na.it

Monte di Procida (NA)

protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it

Procida (Na)

protocollo.procida@asmepec.it

EVI s.p.a.

evispa@legalmail.it

Acquedotto Campano s.c.a.r.l.

acquedottocampano@pec.it

ABC Acqua Bene Comune

segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it

Direzione Generale 215.00.00

peo: direzione.ciclointegrato.acque@regione.campania.it - pec: direzione.ciclointegrato.acque@pec.regione.campania.it

Telefono: 0817963237 - Via De Gasperi, 28 80133 – Napoli



COMUNE DI QUARTO	E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0027949/2026 del 29/07/2026	
Firmatario: Vincenzo Trinchillo, ROSARIO MANZI, ANTONIO CAROTENUTO	

Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque

Acqua Campania spa

acquacampania@pec.it

Acquedotti scpa

acquedotti@pec.team_service.it

S.A.P. Società Acqua Procida S.r.l.

piattaforma@asmepec.it

ENEL Distribuzione

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Assessora Claudia Pecoraro

assessora.pecoraro@regione.campania.it

Ente Idrico Campano

protocollo@pec.enteidricocampano.it

presidente@pec.enteidricocampano.it

Alla Prefettura di Napoli

protocollo.prefna@pec.interno

Protezione Civile Regione Campania

Sala Operativa Regionale Unificata

soru@pec.regione.campania.it

Oggetto: Fermo dell'impianto di sollevamento Mugnano Q110 per disalimentazione della rete ENEL

Con riferimento all'oggetto, si comunica che alle ore 22:30 del 27 luglio 2026 l'impianto di sollevamento Mugnano Q110 è stato interessato da una disalimentazione elettrica causata da un guasto sulla rete di distribuzione elettrica, con conseguente fermo dell'impianto e interruzione della regolare distribuzione idrica.

Alle ore 00:30 circa del 28 luglio 2026 l'alimentazione elettrica è stata ripristinata. Tuttavia, al fine di garantire la stabilità della rete elettrica e su indicazione del gestore del servizio, si è reso necessario limitare temporaneamente l'assorbimento energetico dell'impianto, rinviando il ripristino immediato delle condizioni di esercizio a pieno regime.

Tale limitazione ha comportato il mantenimento in esercizio di una sola parte delle apparecchiature, con conseguente riduzione della portata idrica da circa 2.300 l/s a circa 1.500 l/s.

Alle ore 12:00 del 28 luglio 2026 è stato autorizzato il ripristino del pieno assorbimento elettrico e l'impianto è stato riportato alla normale configurazione di esercizio.

Direzione Generale 215.00.00

peo: direzione.ciclointegrato.acque@regione.campania.it - pec: direzione.ciclointegrato.acque@pec.regione.campania.it

Telefono: 0817963237 - Via De Gasperi, 28 80133 - Napoli



COMUNE DI QUARTO	E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0027949/2026 del 29/07/2026	
Firmatario: Vincenzo Trinchillo, ROSARIO MANZI, ANTONIO CAROTENUTO	

Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque

La scrivente Direzione Generale ha pertanto avviato le necessarie regolazioni idrauliche finalizzate al progressivo ripristino delle ordinarie condizioni di portata e pressione sull'intero sistema di distribuzione, attività attualmente in fase di completamento.

Allo stato, non risultano ulteriori criticità sull'impianto; permane tuttavia la necessità di monitorare l'evoluzione delle condizioni della rete e il progressivo riequilibrio delle portate e delle pressioni nei territori serviti.

Permangono, nelle prossime ore, possibili criticità localizzate riconducibili alle operazioni di riequilibrio del sistema acquedottistico, con particolare riferimento a temporanee riduzioni di pressione e a possibili irregolarità nell'erogazione idrica nelle zone maggiormente distanti dai punti di alimentazione o poste alle quote altimetriche più elevate.

Pur essendo stato ripristinato il normale assetto impiantistico, il completo recupero delle ordinarie condizioni di esercizio della rete potrà richiedere ulteriori ore per effetto dei fisiologici tempi di riequilibrio idraulico. Pertanto, non possono escludersi temporanei fenomeni di riduzione della pressione o di discontinuità dell'erogazione in alcune aree della distribuzione, che saranno oggetto di costante monitoraggio da parte della scrivente Direzione Generale.

La scrivente Direzione Generale, in raccordo con i soggetti gestori interessati, continuerà a monitorare nelle prossime ore l'andamento delle portate, dei livelli piezometrici e delle pressioni di esercizio lungo il sistema acquedottistico servito dall'impianto di sollevamento Mugnano Q110, al fine di verificare il completo ripristino delle condizioni ordinarie di funzionamento e intercettare tempestivamente eventuali ulteriori criticità.

Gli esiti delle attività di monitoraggio saranno costantemente valutati dal personale tecnico competente e, qualora dovessero emergere elementi di rilievo ai fini della continuità del servizio, ne sarà data tempestiva comunicazione agli Enti e alle Autorità in indirizzo per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Tanto si comunica per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza degli Enti in indirizzo, finalizzati a mitigare i disagi per la popolazione e per le attività produttive interessate.

Il D.E.C.
Geom. Vincenzo Trinchillo

Il Dirigente del Settore 215.01.00
Dott. Antonio Carotenuto

Il Dirigente
Ing. *Rosario Manzi*