



COMUNE DI QUARTO
Città Metropolitana di Napoli

SETTORE VI
Lavori Pubblici

Al Sindaco del comune di Quarto
Avv. A. SABINO

-Alla Tenenza Carabinieri di Quarto (NA)
Pec: tna22845@pec.carabinieri.it

-Al Capo Settore III
Dr. A. Mazzone
Ufficio U.R.P.

-Al Comando Polizia Municipale

-Al Capo Settore I
Dr. G. Orlando
Ufficio Pubblica Istruzione

-Al Distretto Sanitario NA2 di Quarto-Marano (NA)
protocollo@pec.aslnapoli2nord.it

-Alla Sala Operativa Acquedotto Regionale
Pec: acquedotto@regione.campania.it

All'Acquedotto Campano s.c.a.r.l.
Pec: acquedottocampano@pec.it

Alla Prefettura di Napoli
Pec: protocollo.prefna@pec.interno.it

Al Consorzio Stabile del Mediterraneo Scarl
Pec: acquedottodiquarto@pec.it

Loro Sedi

Oggetto: Perdita idrica via Marmolito altezza civico 18

Si comunica che in data 22/10/2024 alle ore 16,45 è pervenuta a questo ufficio segnalazione da parte degli abitanti della zona di un'infiltrazione idrica all'interno della proprietà del Sig. Catuogno Domenico residente in via Marmolito 18.

Della circostanza è stata immediatamente la ditta del Servizio Idrico Integrato Consorzio Stabile del Mediterraneo che legge per conoscenza, che prontamente è intervenuta sui luoghi con il proprio personale.

La ditta, ha proceduto ad una ricognizione dei luoghi con l'ispezione dei pozzetti e delle camerette ivi ubicate, riscontrando presenza di acqua all'interno delle camerette di manovra della rete idrica comunale.

Sul tratto di strada dove si è riscontrata la perdita è presente una condotta idrica primaria costituita da una tubazione in acciaio di diametro mm. 150 e una condotta secondaria di distribuzione costituita da una tubazione in ghisa diametro mm. 60. La condotta primaria viene alimentata dal una presa di diametro mm. 300 esistente sulla condotta di diametro mm. 1000 della Regione Campania che attraversa il nostro territorio.

La ditta ha proceduto all'esecuzione di uno scavo sulla sede stradale allo scopo di individuare la perdita in atto, intervenendo sulla flangia di collegamento della condotta primaria da mm. 150 e allo aggettamento della cameretta di manovra. Tali operazioni non sono risultate risolutive e le lavorazioni in assenza di luce si sono rivelate alquanto difficoltose tant'è che alle ore 22,00 circa hanno proceduto alla chiusura della condotta e all'interruzione delle operazioni per poi riprenderle alle prime ore di stamattina previa riapertura della condotta.

Allo stato sono in corso le operazioni di scavo per la messa a giorno della condotta primaria e pertanto si rende necessario procedere all'interruzione dell'erogazione idrica sulla presa da mm. 300 che interesserà maggiormente la zona orientale e del centro cittadino.

Stante la maglia a rete della condotta idrica comunale potrebbe non essere garantita la pressione idrica sull'intero territorio comunale.

L'intervento è stato programmato a partire dalle ore 14,00 di oggi 23/10/2024.

Si comunica che nella giornata di oggi 23/10/2024, a partire dalle ore 11,30 sarà eseguito, servizio di avviso pubblico alla cittadinanza a mezzo di diffusore sonoro a cura del Consorzio Stabile del Mediterraneo che gestisce il servizio Idrico Integrato di questo comune.


Il presente avviso sarà pubblicato sul sito Web del Comune, a cura del Servizio URP del Capo Settore III, e all'Albo Pretorio a cura del Capo al Settore I.

Tanto si comunica per l'emissione di eventuale provvedimenti consequenziali.

Cordiali Saluti

li, 23/10/2024

L'Istruttore Tecnico
(Geom. D. Alfiero)



Il Capo Settore VI

(Ing. A. Di Criscio)

